



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **23/18**

PRODUCENT: **P.P.H.U. TOMIKO-MALINIAK**
Tomasz Malinowski; Lisewo 61; 62-310 Pyzdry
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **KROPEL** moc [kW] **30**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 18.04.2018
RODZAJ PALIWA: pellet drzewny

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	30,5 kW
CO	[mg/m ³]	201	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	4	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,8	Min 88,5

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	6,5 kW
CO	[mg/m ³]	313	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	6	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	21	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 88,5

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 23/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Słyszczowicz

Stąporków, dn. 19.06.2018.

Formularz B-3