

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 345K/1

Producent: TOMIKO MALINOWSCY Sp. z o.o. ul. Lisewo 63, 62-310 Pызdry

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Typ: **BIOTRON DUO 30 o mocy 30 kW**

Paliwo: Polana drewna

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5+A1:2023-05

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Zasyp I	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	493,50	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	138,14	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,62	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,97	≤ 40
	Zasyp II	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	396,74	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	163,82	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	9,72	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,14	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	445,12	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	150,98	≤ 350
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	10,67	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,06	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	83,66	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,35	≥ 77
	Zasyp I	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	30,12	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	83,48	-
		Sprawność cieplna	η_{kzI}	%	92,19	88,48
	Zasyp II	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	30,32	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	83,83	-
		Sprawność cieplna	η_{kzII}	%	92,57	87,95
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp I		el_{zI}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp II		el_{zII}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,00	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2026/339K i B/2026/341K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

Jożef Nowak
Jożef Nowak



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski
dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 26.05.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu