

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 345K/2

Producent: TOMIKO MALINOWSCY Sp. z o.o. ul. Lisewo 63, 62-310 Pызdry

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **BIOTRON DUO 30 o mocy 30 kW**

Paliwo: Pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5+A1:2023-05

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	122,09	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	178,41	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	4,52	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	13,13	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	303,77	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	171,18	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	12,86	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,63	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	276,52	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	172,27	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	11,61	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,96	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,60	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,53	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	30,28	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,86	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,81	$\geq 88,48$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	8,83	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	85,55	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,49	$\geq 87,95$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,093	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,039	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0028	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	120,05	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2026/344K i B/2026/346K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

Józef Nowak



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 26.05.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu