

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2024 / 92 K

Producent: TOMIKO MALINOWSCY Sp. z o.o. ul. Lisewo 63, 62-310 Pyzdry

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: KROSPEL PRIME 41 o mocy 41 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	113,17	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	144,06	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	7,60	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	14,15	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	264,25	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	138,51	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	13,21	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,78	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	241,59	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	139,35	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	12,36	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,23	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	86,05	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	82,10	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	41,58	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,67	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,52	$\geq 88,61$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	11,71	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	86,12	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,87	$\geq 88,09$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		$e_{l_{max}}$	kW	0,122	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		$e_{l_{min}}$	kW	0,046	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0033	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	120,82	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2024/91K i B/2024/93K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 23.02.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 256 93 05, e-mail: biuro@zetom.eu